

OBČINA KANAL OB SOČI
Trg Svobode 23
5213 KANAL OB SOČI

Geoplín plinovodi d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 11
p.p. 3720, 1001 Ljubljana, Slovenija

Tel.: + 386 1 58 20 700, faks: + 386 1 58 20 701
TRR: Nova LB d.d. Ljubljana, št. 02923 - 0254424156
ID za DDV: SI31378285

Datum: Ljubljana, 16.5.2009

Znak: S09-376/R-PH/RKP

Zadeva: OBČINA KANAL OB SOČI– Občinski prostorski načrt Občine Kanal ob Soči – smernice– smernice

V zvezi z vašo vlogo št. 35016-82/2008/3z dne 8.6.2009, prejeto dne 10.6.2009 in predloženimi prilogami (priloge s strežnika MOP) ugotavljamo, da preko občine KANAL potekajo naslednji prenosni plinovodi:

- 28/5/11
- R31; MRP Anhovo - Salonit; premer 200 mm; tlak 5 bar;
 - R31; MMRP Šempeter NG - MRP Anhovo; premer 200 mm; tlak 25 bar.

↓ Omenjeno prenosno omrežje zemeljskega plina je v upravljanju Geoplina plinovodi d.o.o., kot sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina.

Za prenosno omrežje zemeljskega plina je potrebno upoštevati Energetski zakon (EZ-UPB2, Uradni list RS, št. 27/07) in Sistemska obratovalna navodila za prenos zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 89/2005). Za poseganja v nadzorovani pas prenosnega plinovoda (2 x 100 m) s tlakom nad 16 bar se upošteva Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 bar (Uradni list RS, št. 60/2001 in 54/2002). Za poseganja v varnostni pas prenosnega plinovoda z delovnim tlakom do vključno 16 bar se upošteva Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom do vključno 16 bar (Uradni list RS, št. 26/2002 in 54/2002).

18.06.2011/2



Pri nadaljnji obdelavi je potrebno upoštevati navedeno prenosno omrežje zemeljskega plina z vsemi omejitvami v pripadajočem nadzorovanem pasu oz. varnostnem pasu in pridobiti pogoje in soglasja Geoplina plinovodi d.o.o.. V 2 x 5 m pasu plinovodov se dela lahko izvajajo le pod posebnimi pogoji.

28/12
Podatki o obstoječih plinovodih so dostopni pri pristojni občinski geodetski službi skladno s Pravilnikom o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (člen št. 9) oz. 26. členom Zakona o geodetski dejavnosti (Ur. list RS št. 8-408/2000) ali na Geoplincu plinovodi d.o.o. (Služba gradnje).

Lep pozdrav.

Direktor
Tehničnega sektorja
dr. Franc Cimerman


p.v.jek
geoplín
plinovodi d.o.o. 16

V vednost:

- MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Direktorat za prostor
Dunajska 21
1000 LJUBLJANA

- STRUKTURA d.o.o.
PE ŠKOFLJICA
Šmarska 13
1291 ŠKOFLJICA