



LEGENDA PRIKLJUČKOV

TV - TOPLA VODA

HV - HLADNA VODA

THV - TOPLA IN HLADNA VODA

Cevi plastične DN15 (razen posebej označenih)

PRIKLJUČKI IZ TAL; na vsak izvod montirati vodoprehodni ventil. Višina priključka skupno z ventilom ne sme presegati 10 cm iz tal (ventil v ležečem položaju).

Pod termičnimi elementi obvezno izvesti instalacije iz kovinskih (pocinkanih) cevi.

PRIKLJUČKI IZ ZIDA; (razen posebej označenih) na višino 1,2m montirati mešalno baterijo ali ventil, kar dobavi in montira izvajalec instalacije.

OV - ODPADNA VODA

Odtočne cevi DN50 (razen posebej označenih)

Pri pomivalnih koritih montirati na vsako posodo korita po en OV iz stene 40cm od tal.

Talne sifone namestiti na označena mesta.

Podne rešetke postaviti na kotirana mesta v tlorisu in to v ravniini tlaka, ki pa naj ima ustrezni nagib.

PE - PRIKLJUČEK ELEKTRIKE

Posamezne moči in dolžine kablov so razvidne iz tlorisa Vtičnice namestiti na približno označena mesta na višini 1,2m od tal.

Vsi elementi morajo imeti lastno ponentcialno izravnavo (galvanski vodnik), izvedejo in priklopijo ga izvajalci elektro instalacij.

OPOMBA:

Vsi priključki in dimenzijs so podani le informativno.

Za morebitna odstopanja ne odgovarjam.

Vse kote zidov in priključkov se nanašajo na finalizirane zidove in tla.



IXA d.o.o., Tržaška cesta 285, 1000 LJUBLJANA
telefon, fax: (01)256 46 51
gsm: 041 647 597
E-mail: ixa@telemach.net

INVESTITOR: OBCINA KANAL OB SOČI, Trg svobode 23, KANAL

OBJEKT:
VRTEC V KANALU

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA KOSTA JURKAS, udia.	ID. št. ZAPS A-0278	ŠT. PROJEKTA 17/11	VRSTA PROJEKTA PZI
---	------------------------	-----------------------	-----------------------

ODGOVORNI PROJEKTANT GREGOR DOJER, udia	ID. št. IZS T-0702	ŠT. NACRTA 38/13	VRSTA NACRTA PZI
--	-----------------------	---------------------	---------------------

NACRT

TEHNOLOŠKI NACRT
S PRIKLJUČKI

RISBA	GLAVNO MERILO 1: 50
-------	------------------------

DATUM 10.12.2013

STEVILO RISBE 1

TLORIS PRITLIČJA