

STRUKTURA d.o.o.  
Šranga 34

8216 Mirna Peč

Plinovodi d.o.o.  
Cesta Ljubljanske brigade 11b  
p.p. 3720, 1001 Ljubljana, Slovenija

T: + 386 1 58 20 700  
F: + 386 1 58 20 701  
TRR: SKB d.d. Ljubljana, št. 03100 - 1002465515  
TRR: NLB d.d. Ljubljana, št. 02923 - 0254424156  
ID za DDV: SI31378285

Datum: Ljubljana, 8.1.2014

Znak: S13-460/R-ZM/RKP

Zadeva: OBČINA KANAL OB SOČI - Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta  
Občine Kanal ob Soči - prvo mnenje

V zvezi z vašo vlogo št. dpU-1365\_SDOPN\_0Kan z dne 26.11.2013, prejeto dne 27.11.2013 in 20.12.2013 prejeta dopolnitev (spremembe in dopolnitve) ugotavljamo, da preko občine KANAL potekajo naslednji obstoječi prenosni plinovodi:

- R31; MRP Anhovo - Salonit; premer 200 mm; tlak 5 bar;
- R31; MMRP Šempeter NG - MRP Anhovo; premer 200 mm; tlak 25 bar.

Omenjeno prenosno omrežje zemeljskega plina je v upravljanju družbe Plinovodi d.o.o., kot operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina.

Pri nadaljnjem načrtovanju uporabe prostora in projektiranju (objekti s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo) je potrebno skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09 in 57/2012) upoštevati prenosni sistem zemeljskega plina z omejitvami v pripadajočem varovalnem (2x100 m) oz. varnostnem pasu in skladno z Zakonom o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004 - uradno prečiščeno besedilo, 14/2005 - popravek, 92/2005 - ZJC-B, 93/2005 - ZVMS, 111/2005 - odločba US, 126/2007 - ZGO-1B, 108/2009 - ZGO-1C, 61/10-Zrud-1, 20/2011 - odločba US in 57/2012-ZGO-1D) pridobiti mnenje oz. pogoje in soglasje operaterja. V tem pasu se dela lahko izvajajo le pod posebnimi pogoji in pod nadzorstvom pooblaščenca operaterja družbe Plinovodi d.o.o.

Za prenosni sistem zemeljskega plina je potrebno upoštevati Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/07 - uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10 in 10/12) in Sistemska obratovalna navodila za prenos zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 89/2005). Za poseganja v varovalni pas prenosnega plinovoda (2 x 100 m) s tlakom nad 16 bar se upošteva Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov ter o pogojih za posege v

13-01-2014  
U13414-SDOPN-1365-0Kan-1mm-Plinovodi (84)

območjih njihovih varovalnih pasov (Uradni list RS, št. 12/2010). Za poseganja v varnostni pas prenosnega plinovoda z delovnim tlakom do vključno 16 bar se upošteva Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom do vključno 16 bar (Uradni list RS, št. 26/2002 in 54/2002).

Podatki o obstoječih plinovodih so dostopni v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture, ki ga vodi Geodetska uprava RS v skladu z 9. členom Pravilnika o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora oz. 27. členom Zakona o geodetski dejavnosti (ZGeoD-1, Ur. list RS št. 77/2010) in v družbi Plinovodi d.o.o. (Služba za inženiring). Podatki o načrtovanih plinovodih so dostopni v družbi Plinovodi d.o.o. (Razvojna služba).

Lep pozdrav



Direktor  
Tehničnega področja  
dr. Franc Cimerman