

Poročilo enostavne analize vključitve uporabnika

Poročilo izdelal: ep1783

Monday, 06 December, 2021 at 09:59:29

Podatki merilnega mesta št. 7004166

NASLOV	GRADNIKOVA ULICA 25
POSTA	5213 KANAL
NAZIV_LASTNIKA	OSNOVNA ŠOLA
NASLOV_LASTNIKA	GRADNIKOVA ULICA 25
KRAJ_LASTNIKA	5213 KANAL

VRSTA_TARIFE	2
VAROVALKA	0
FAZA	3
PRIKLJUCNA_MOC	60
LOKACIJA	14
DALJINSKO_ODBIRANJE	D
TIP_MKN	1367
NAZIV_TIPA_MKN	ZMD410CT44
TOVARNISKA	50999655
LETO_IZDELAVE	2014

Kaj umeščamo - podatki o spremembi / napravi

Vrsta	Moč	Enote
Odjem	0	kW
Proizvodnja	140	kW

Obstoječi odjemalci na izvodu TP

Podatki so zamo za že priključene uporabnike

Vrsta odjema	odjemalcev
Brez merjenja moči	3
Gospodinjstvo	99
T < 2500 ur	1
Skupna max moč [kW]	783
Sočasna max moč [kW]	163

Podatki o postaji, transformatorju in izvodu

TP_Sifra	7057588
TP_naziv	TN0751 KANAL 3
TR_Sifra	7391304
TR_Naziv	TR1
ODCEP	None

TR_oznaka	TR. 6VT 400-20/10/0,4
TR_oznProizv	ETRA 33
NAZIVNA_MOC	400
Sifra_izvoda	7021446
NAZIV_IZVOD	BLOK 18, OŠ KANAL

Kratkostične moči TP

Sk_MVA	Ik_kA	Z_shc	Vn
9.8	14.1	0.018	0.4
84.4	2.4	5.212	20.0

Komunikacija na območju TP

DC450	KOMUNIKACIJA FSK
-------	------------------

Zahteve za MKN za samooskrbo

Potrebna nova merilna naprava AM550 2G/4G

Analiza

Rezultat analize odsekov:

tip kabla	dolžina [m]	izbrani_priblizek	vozl1	vozl2	Obremenitev [%]
0 (JUS) PP41 4x120	60.97	NY 4x120 + 2,5	1	2	68.9
1 (JUS) PP41 4x120	38.75	NY 4x120 + 2,5	2	3	68.9
2 (JUS) PP41 4x120	36.05	NY 4x120 + 2,5	3	4	68.9
3 (JUS) PP41-A 4X150	66.02	NA 4x150 + 2,5	4	5	79.8

V TP ni meritev napetosti.

V TP ni meritev moči.

Rezultat analize vozlišč:

	Sprememba napetosti [%]	p_mw
1	0.0	0.00
2	0.8	0.00
3	1.3	0.00
4	1.8	0.00
5	2.9	-0.14

Ugotovitve in sklepi

Pri zmanjšanju moči na 140 kW znaša dvig napetosti 2,9 %.

Izberite datoteko Nobena datoteka ni izbrana

