

Poročilo enostavne analize vključitve uporabnika

Poročilo izdelal: ep1783

Monday, 06 December, 2021 at 09:05:44

Podatki merilnega mesta št. 7118790

NASLOV	SREBRNIČEVA ULICA 10
POSTA	5210 DESKLE
NAZIV_LASTNIKA	OSNOVNA ŠOLA DESKLE
NASLOV_LASTNIKA	SREBRNIČEVA ULICA 10
KRAJ_LASTNIKA	5210 DESKLE

VRSTA_TARIFE	2
VAROVALKA	0
FAZA	3
PRIKLJUCNA_MOC	66
LOKACIJA	14
DALJINSKO_ODBIRANJE	D
TIP_MKN	1645
NAZIV_TIPA_MKN	MT880 - D2A42R56
TOVARNISKA	72479662
LETO_IZDELAVE	2018

Kaj umeščamo - podatki o spremembi / napravi

Vrsta	Moč	Enote
Odjem	0	kW
Proizvodnja	200	kW

Obstoječi odjemalci na izvodu TP

Podatki so zamo za že priključene uporabnike

Vrsta odjema	odjemalcev
Brez merjenja moči	1
Gospodinjstvo	1
T < 2500 ur	1
Skupna max moč [kW]	96
Sočasna max moč [kW]	12

Obstoječi RV-ji na TP-ju:

Izvod TP	Naslov	št MM	Moč PN [kW]
ANHOVO	ANHOVO 79, 5210 DESKLE	7049752	11

Podatki o postaji, transformatorju in izvodu

TP_Sifra	7000669
----------	---------

TP_naziv	TN0123-DESKLE
TR_Sifra	7391902
TR_Naziv	TR1
ODCEP	None
TR_oznaka	TR. SUHI STS 400-20(10)
TR_oznProizv	NULL
NAZIVNA_MOC	400
Sifra_izvoda	7021389
NAZIV_IZVOD	ŠOLA

Kratkostične moči TP

Sk_MVA	Ik_kA	Z_shc	Vn
10.2	14.8	0.017	0.4
147.0	4.2	2.993	20.0

Komunikacija na območju TP

DC450	KOMUNIKACIJA FSK
-------	------------------

Zahteve za MKN za samooskrbo

Potrebna nova merilna naprava AM550 2G/4G

Analiza

Rezultat analize odsekov:

tip kabla	dolžina [m]	izbrani_priblizek	vozl1	vozl2	Obremenitev [%]
0 (VDE) NAYY 4x150	181.46	NY 4x150 + 2,5	1	2	86.3

V TP ni meritev napetosti.

V TP ni meritev moči.

Rezultat analize vozlišč:

	Sprememba napetosti [%]	p_mw
1	-0.1	0.0
2	2.7	-0.2

Ugotovitve in sklepi

SzP se lahko izda.

Izberite datoteko Nobena datoteka ni izbrana