

Poročilo enostavne analize vključitve uporabnika

Poročilo izdelal: ep1783

Monday, 06 December, 2021 at 09:10:06

Podatki merilnega mesta št. 7004226

NASLOV	SREBRNIČEVA ULICA 18
POSTA	5210 DESKLE
NAZIV_LASTNIKA	DELAVSKI DOM
NASLOV_LASTNIKA	SREBRNIČEVA ULICA 18
KRAJ_LASTNIKA	5210 DESKLE

VRSTA_TARIFE	2
VAROVALKA	63
FAZA	3
PRIKLJUCNA_MOC	43
LOKACIJA	14
DALJINSKO_ODBIRANJE	D
TIP_MKN	1661
NAZIV_TIPA_MKN	ZMXi320CPU1L1D3 S3
TOVARNISKA	36335320
LETO_IZDELAVE	2016

Kaj umeščamo - podatki o spremembi / napravi

Vrsta	Moč	Enote
Odjem	0	kW
Proizvodnja	110	kW

Obstoječi odjemalci na izvodu TP

Podatki so zamo za že priključene uporabnike

Vrsta odjema	odjemalcev
Brez merjenja moči	3
Gospodinjstvo	1
Skupna max moč [kW]	77
Sočasna max moč [kW]	19

Obstoječi RV-ji na TP-ju:

Izvod TP	Naslov	št MM	Moč PN [kW]
ANHOVO	ANHOVO 79, 5210 DESKLE	7049752	11

Podatki o postaji, transformatorju in izvodu

TP_Sifra	7000669
TP_naziv	TN0123-DESKLE

TR_Sifra	7391902
TR_Naziv	TR1
ODCEP	None
TR_oznaka	TR. SUHI STS 400-20(10)
TR_oznProizv	NULL
NAZIVNA_MOC	400
Sifra_izvoda	7021390
NAZIV_IZVOD	KULTURNI DOM

Kratkostične moči TP

Sk_MVA	Ik_kA	Z_shc	Vn
10.2	14.8	0.017	0.4
147.0	4.2	2.993	20.0

Komunikacija na območju TP

DC450	KOMUNIKACIJA FSK
-------	------------------

Zahteve za MKN za samooskrbo

Potrebna nova merilna naprava AM550 2G/4G

Analiza

Rezultat analize odsekov:

tip kabla	dolžina [m]	izbrani_priblizek	vozl1	vozl2	Obremenitev [%]
0 (VDE) NAYY 4x 70	56.71	NY 4x70 + 2,5	1	2	78.9

V TP ni meritev napetosti.

V TP ni meritev moči.

Rezultat analize vozlišč:

	Sprememba napetosti [%]	p_mw
1	0.0	0.00
2	1.1	-0.11

Ugotovitve in sklepi

SzP se lahko izda.

Izberite datoteko Nobena datoteka ni izbrana