



Poročilo o izvedeni nalogi

Ugotavljanje prisotnosti parazitov v pitni vodi

Evidenčna oznaka: 2132-14/19590-20/72115

Naročnik: OBČINA KANAL OB SOČI
TRG SVOBODE 23
5213 Kanal

Naročilo: Ugotavljanje prisotnosti parazitov v vodi, 04.08.2020

Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Vodja naloge:

Skrbnik vzorca:

Novo mesto, 07.08.2020

Vodja naloge:

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto

Vodja oddelka:

Elektronsko podpisal ob 07.08.2020 12:48:54

Čas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

Vzorec: Paraziti v pitni vodi v 100 L, hidrant Anhovo
Številka vzorca: 20/72115
Namen: Naročilo
Naročnik: OBČINA KANAL OB SOČI, TRG SVOBODE 23, 5213 Kanal
Vzorec odvzel: ██████████ NLZOH OOO Novo mesto
Čas odvzema: 04.08.2020 10:20
Mesto odvzema: Vodovod Anhovo - Deskle, Anhovo, hidrant pri Transport Murovec d.o.o.
Vzorec sprejel: ██████████
Kraj in čas sprejema: Novo mesto, 04.08.2020 13:37

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

Parameter	Rezultat	Enota	Kriterij	Skladnost
Terenske meritve				
Motnost	<0.1	NTU	1	skladen

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017, Priloga 1

Ocena skladnosti

Vzorec je skladen z upoštevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena

Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2132-14/19590-20/72115-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4002-14/19590-20/72115-M



Poročilo o preskušanju

Vzorec: Paraziti v pitni vodi v 100 L, hidrant Anhovo
Številka vzorca: 20/72115
Namen: Naročilo
Naloga: Ugotavljanje prisotnosti parazitov v pitni vodi
Skrbnik vzorca: [REDACTED]
Naročnik: OBČINA KANAL OB SOČI, TRG SVOBODE 23, 5213 Kanal
Naročilo: Ugotavljanje prisotnosti parazitov v vodi, 04.08.2020
Plan vzorčenja: , 04.08.2020
Mesto odvzema: Vodovod Anhovo - Deskle, Anhovo, hidrant pri Transport Murovec d.o.o.
Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5: 2007
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca **Sprejem vzorca** **Datum poročila:** 07.08.2020
Datum in ura: 04.08.2020 10:20 **Datum in ura:** 04.08.2020 13:37
Odvzel: [REDACTED] NLZOH OOO Novo mesto **Sprejel:** [REDACTED]

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Temperatura vode	20.9	°C		SIST DIN 38404-4: 2000, NM	04.08.20 04.08.20
Klor-prosti	0.13	mg/L		SIST EN ISO 7393-2:2000 modif., NM	04.08.20 04.08.20
Motnost	<0.1	NTU		SIST EN ISO 7027:2000, NM	04.08.20 04.08.20

Vodja oddelka:

[REDACTED]
Elektronsko podpisal namestnik [REDACTED] 07.08.2020 12:49:28

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Paraziti v pitni vodi v 100 L, hidrant Anhovo
Številka vzorca: 20/72115; Lab. št.: 20/6474
Namen: Naročilo
Naloga: Ugotavljanje prisotnosti parazitov v pitni vodi
Skrbnik vzorca: [REDACTED]
Naročnik: OBČINA KANAL OB SOČI, TRG SVOBODE 23, 5213 Kanal
Naročilo: Ugotavljanje prisotnosti parazitov v vodi, 04.08.2020
Mesto odvzema: Vodovod Anhovo - Deskle, Anhovo, hidrant pri Transport Murovec d.o.o.
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca **Prevzem vzorca** **Datum poročila:** 07.08.2020
Datum in ura: 04.08.2020 10:20 **Datum in ura:** 04.08.2020 15:15
Odvzel: [REDACTED] NLZOH OOO Novo mesto **Prevzel:** [REDACTED]

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Giardia - ciste	ISO 15553:2006, NM	0	v 100 L	04.08.2020 07.08.2020
Cryptosporidium- oociste	ISO 15553:2006, NM	0	v 100 L	04.08.2020 07.08.2020

Analistik:

[REDACTED]

Odgovorna oseba:

[REDACTED]

Elektronsko podpisal [REDACTED] 07.08.2020 12:47:23

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.