



OBČINA
KANAL OB SOČI

TRG SVOBODE 23 5213 KANAL TEL. ++386 5 3981200 FAX. ++386 5 3981223 E - POŠTA: obcina.kanal@obcina-kanal.si

Datum: 08.04.2016
Številka: 430-0004/2016 - 17

JN1853/2016: Priprava pitne vode Deskle

Vprašanje št. 5 prejeto dne 06.04.2016:

Pozdravljeni. Brez podatka o vrhnjih in povprečnih dotokih, se ne da pripraviti ustrezne ponudbe za ultrafiltracijo. Prosimo vas za posredovanje teh podatkov. Hvala.

Odgovor na vprašanje št. 5

Ponudnik naj v svoji ponudbi predvidi karakteristike za delovanje ultrafiltracije kot so navedene:

- Nazivni pretok = 10,5 m³/h
- Povprečni pretok = 8,1-15,3 m³/h
- Maksimalni trenutni (kratkotrajni) pretok (maks. obremenitev naprave glede na karakteristike modulov) = 23,5 m³/h

Naprava mora delovati tudi pri nižjih povprečnih pretokih!

Andrej Maffi
župan

