



Izvede se prehod iz obstoječega, prostozračnega, voda v zemeljski kabelski vod, tip NAYY-J 4x35mm², (kabel se z Rf trokovi se pritrudi na steber in mehanska zaščiti do višine 2,5m od tal)

predviden kabelski jašek – betonska cev ø60cm, globine 100cm z LTŽ pokrovom 60x60cm, nosilnosti 125kN

predviden podzemni MN vod, kabel NAYY-J 4x35+2,5mm², uveličen v kabelsko kanalizacijo s stigmatex cevjo 1xø110mm

predvidena priključno merilna omra (P.M.O.), vgrajena v fasado

odvodniki prenapetosti tipa PROTEC AQ 40



KAMBA 2000 d.o.o.
projektiranje, inženiring
nadzor, meritve, trgovina
Prvomajska 37
5000 Nova Gorica

L: +386 (0)5 330 52 00
 F: +386 (0)5 330 52 10

Objekt POSTAJA ZA PRIPRAVO PITNE VODE KAMBREŠKO

Investitor OBČINA KANAL OB SOČI
 Trg svobode 23, 5213 Kanal ob Soči

Vsebinska risba PRIKAZ PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO

Vrsta načrta 4-NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME

Vrsta projektna dokumentacije PZI

Št. načrta 3202K-E
 merilo 1:250
 datum Julij 2018

Odgovorni vodja projekta Oliver Černe, u.d.l.g. IZS S-0323

Odgovorni projektant Primož Poje, u.d.l.e. IZS E-1384

Sodelavec

številkna risba **4.5.1**