



LEGENDA IZVEDENIH DEL:

- 1 - FREKVENČNO REGULIRANA HIDROPOSTAJA "TIT LOMBA" TIP ČRPAKVE: 10 SV 04 F 01ST
- 2 - KROMER DN40; Q_n=10m³/h; OPREMLJEN Z IMPULZNIH KROMOM 10 impulz/iter
- 3 - AVTOMATSKI DVOPLASNI FILTER ZA FILTRACIJO VODE ; tip: NF 14-715; PNO, Q=4,4m³/h, pritišči DN32
- 4 - PROPORCIONALNA DOZIRNA NAPRAVA ZA DOZIRANJE KOAGULANTA TIP: PRODOS 3+; 230V/50Hz; Pa=12W; q=50l/h; PN16bar
- 5 - UV DEZINFEXTOR "WEDECO" tip: SPEKTRON 6; 220V/50-60Hz; Pa=90W
- 6 - PROPORCIONALNA DOZIRNA NAPRAVA ZA NUTREJ HPOKLOROT tip: PRODOS 3+D; Q=7,50l/h; p=16bar; Pa=10W; 230V/50Hz; Z DOZIRNO ČRPAKO, SESALNO GARNITURO, PRAŠČNIH REZERVUARJEM ZA TEKUČI HPERKLOROT
- 7 - MERILNO REGULACIJSKA ENOTA ZA PROSTI KLOR ZA SAMOSTOJNO VGRADNO tip: COMEX DIS D-A-D2; 230V/50Hz; Pa=10W; p=0,3-4bar
- 8 - PIPA ZA DOZIRANJE VZORCEV
- 9 - ELEKTRO KRMILNA OMARICA ZA UV DEZINFEXTOR
- 10 - KROGLIČNI ZAPORN VENTIL DN50/PN16 Z ELEKTROMOTORNI POZICION. Z on-off, dvočlovinim pogonom za montažo na kroglični ventili DN50; 220V/40Hz; čas odpiranja ventila 30sek, opremljen s končnimi silniki ter signali za detekcijo lege ventila vodotirno na SCADA krmilnik
- 11 - C-N HIDROSTATIČNI MERILNIK NIVOJA 4-20mA - odlična kompenzacija temperaturne driftn; hitri odzivi čas c25ms; poljenje z FDA razširskim oljem
- 12 - PRESSTAT, ZA REGULACIJO NIVOJA VODE, ENOMVLSKO, MEMBRANSKO Z NASTAVLJIVO NIVOJA VODE 40-350mm; 220V/50Hz; 4-20mA
- 13 - OBTOKNA ČRPAKA, PROIZVAVALEC GRONDFOS, tip UPS 2S-60E, model št.: 78294D
- 14 - GLAVNA KRMILNA IN NAPAJALNA EL. OMARICA

Sprememba	opis spremembe	datum	podpis

Klima 2000 d.o.o.
 projektiranje, inženiring
 nadzor, meritve, trgovina
 Prvomajska 37
 5000 Nova Gorica
 t: +386 (0)5 330 52 00
 f: +386 (0)5 330 52 10

Objekt	UREDITEV KANALIZACIJSKEGA IN VODOVODNEGA OMREŽJA V NASELJU PRILESJE PRI PLAVAH		
Investitor	OBČINA KANAL OB SOČI Trg svobode 23, 5213 KANAL		
Vsebina risbe	Prerez A-A		
Vrsta načrta	3.1 DRUGI GRADBENI NAČRTI - KAN. in VOD.		
Vrsta projektna dokumentacije	PZI		
Št. načrta	2832K-G1		
merilo	1:25		
datum	november 2015		
Odgovorni vodja projekta	Oliver Černe, u.d.i.s.	I2S S - 0323	
Odgovorni projektant	Oliver Černe, u.d.i.s.	I2S S - 0323	
Sodelavec	Jernej Kogoj		

Številka risbe **3.1.5.10**