

OBČINA
KANAL OB SOČI

TRG SVOBODE 23 5213 KANAL TEL.++386 5 3981200 FAX. ++386 5 3981223 E - POŠTA: obcina.kanal@obcina-kanal.si

Vprašanje št. 5 prejeto dne 26.01.2017 ob 09:18

Pozdravljeni,

Pri popisu JR Elektromontažna dela postavka 12 (LED utripalci), bi prosili za kako skico ali bolj podroben popis, ker se iz tega ne ve točno kaj se zahteva.

Hvala in lep pozdrav

Odgovor na vprašanje št. 5

Ustreza proizvod ponudnika LUCIA tim d.o.o. ali drugi.

Vprašanje št. 6 prejeto dne 26.01.2017 ob 15:03

Tlačna kanalizacija navedeno:

Dobava in montaža kanalizacijskih PE, PN16 cevi iz polietilena SDR11 DN75/PN16 s zobatimi spojki, zunanje in notranje zaščitene proti koroziji, komplet s tesnilnim materialom.

Ali je mišljena cev d90 z rjavo črto – kanalizacijska.

(notranji premer za PN 16 73,6mm varjena z EF spojki)

Odgovor na vprašanje št. 6

Da zunanji Ø cevi je 90mm.

Vprašanje št. 7 prejeto dne 26.01.2017 ob 15:20

VODENJE IN ZAVAROVANJE PROMETA V ČASU GRADNJE

Prosimo da naročnik zaradi enakih možnosti ponujanja izloči postavke za vodenje prometa iz predračuna ali jih oceni za vse enako.

Rok izvedbe je 5 mesecev, pogodba pa dvoletna, stroški koncesionarjev za taka dela so izredno visoki in presegajo 10 % vrednosti del!

Odgovor na vprašanje št. 7

Naročnik popisa del ne spreminja.

Vprašanje št. 8 prejeto dne 30.01.2017 ob 10:39

4. KANALIZACIJA

1 Izdelava kanalizacije iz PVC cevi tip SN 8, DN 200 vgrajenih na podložno plast iz peska, zasip s peskom v deb.30cm nad temenom m1 14,00


2 Izdelava kanalizacije iz PVC cevi tip SN 8, DN 250 vgrajenih na podložno plast iz peska, zasip s peskom v deb.30cm nad temenom m1 125,00

3 Izdelava kanalizacije iz PVC cevi tip SN 8, DN 315 vgrajenih na podložno plast iz peska, zasip s peskom v deb.30cm nad temenom m1 46,00

Ali je v postavki upoštevan tudi pesek za podlogo in zasip, kakšne frakcije?

1 Podaljšanje obstoječega prepusta svetlih dim.1.0x1.0m, deb.sten 20cm, vključno z opažem, armaturo in betonom, z vsemi pomožnimi deli m1 2,00

Ali imajo propusti krila?



OBČINA
KANAL OB SOČI

TRG SVOBODE 23 5213 KANAL TEL.++386 5 3981200 FAX. ++386 5 3981223 E - POŠTA: obcina.kanal@obcina-kanal.si

Številka: 430-0001/2017 - 21

Datum: 31.01.2017

JN000120/2017-W01: PLOČNIK IN KANALIZACIJA DESKLE – GLOBNO
JN000120/2017-K01: PLOČNIK IN KANALIZACIJA DESKLE – GLOBNO POPRAVEK 1

Vprašanje št. 2 prejeto dne 20.01.2017 ob 14:56

Poudravljeni

Prosim, če obrazložite popis pod Pločnik, 2. ZEMELJSKA DELA, POSTAVKA 7. Zasip z nekoherentnim materialom.

Ali upoštevamo v ceni zasip z izkopnim materialom ali kamnitim materialom iz kamnoloma. Hvala za odgovor.

Lep pozdrav

Odgovor na vprašanje št. 2

Upošteva naj se kamniti material iz kamnoloma.

Material iz izkopov se bo lahko vgradil le, ko bo ob izvedbi podal mnenje geolog.

Vprašanje št. 3 prejeto dne 24.01.2017 ob 08:54

Spoštovani,

zaradi enakopravnega izhodišča ponudnikov, investitorja naprošamo, da določi fiksno vrednost pozicij 2 in 3 v poglavju 8. VODENJE IN ZAVAROVANJE PROMETA V ČASU GRADNJE (kot je to v praksi državnega naročnika DRSI-ja).

Hvala

Odgovor na vprašanje št. 3

Naročnik popisa del ne spreminja.

Vprašanje št. 4 prejeto dne 25.01.2017 ob 14:39

Pozdravljeni,


Prosim vas, če nam obrazložite postavko št. 7 pod Zemeljska dela-Pločnik. Zasip zidov z nekoherentnim materialom.....Ali naj upoštevamo v ceni material od izkopa ali pripeljan iz kamnoloma.

Hvala za odgovor

Odgovor na vprašanje št. 4

Upošteva naj se kamniti material iz kamnoloma.

Material iz izkopov se bo lahko vgradil le, ko bo ob izvedbi podal mnenje geolog.



OBČINA
KANAL OB SOČI

TRG SVOBODE 23 5213 KANAL TEL.++386 5 3981200 FAX. ++386 5 3981223 E - POŠTA: obcina.kanal@obcina-kanal.si

Prosimo za detajle.

Odgovor na vprašanje št. 8

V postavki je zajet tudi pesek za posteljico in zasip frakcije 0-4mm.

Na obravnavanem območju sta dva prepusta predvidena za *kratko* podaljšanje in oba sta brez kril. Upošteva naj se izvedba škatle navedenih dimenzij.

Andrej Maffi
župan

