

OBČINA
KANAL OB SOČI

TRG SVOBODE 23 5213 KANAL TEL.++386 5 3981200 FAX. ++386 5 3981223 E - POŠTA: obcina.kanal@obcina-kanal.si

Datum: 19.04.2016
Številka: 430-0004/2016 – 28

JN1853/2016: Priprava pitne vode Deskle

Vprašanje št. 13 prejeto dne 14.04.2016:

Spoštovani

Ali je predmet projekta tudi nadgradnja obstoječega nadzornega centra?

V kolikor da, prosimo za podatek o:

- vrsta nadzornega centra. (tip SCADA)
- ali je potreben dokup licenčne opreme ?
- ali naročnik razpolaga z vsemi potrebnimi dostopi za nadgradnjo SCADA sistema (izvorna koda)?

Hvala in lep pozdrav

Odgovor na vprašanje št. 13

Da

- Scada Winlog Pro razvijalca Sielco Sistemi
- Ne
- Ne

Za izdelavo aplikacije potrebuje izvajalec razvojno orodje; občina razpolaga z "Runtime" licenco tega programa.

Vprašanje št. 14 prejeto dne 14.04.2016:

pozdravljeni,

Prosim za podatek, če mora biti AUMA, in če mora biti ZASUN.

Cena za ZASUN z AUMO in 24V napajanjem je močno višja od npr. lopute z drugim EM pogonom s takim napajanjem.

lp,

Odgovor na vprašanje št. 14

Ponudnik naj upošteva vsebino iz razpisne dokumentacije.


Vprašanje št. 15 prejeto dne 15.04.2016:

Spoštovani

Prosim za podatek o skrbniku/programerju obstoječega nadzornega sistema investitorja, kamor je, skladno z vašim odgovorom, potrebno vključiti predmetno avtomatiko objekta za pripravo vode. Hvala za hiter odgovor.

Odgovor na vprašanje št. 15

Naročnik ne bo objavljajl podatkov o skrbniku/programerju obstoječega nadzornega sistema investitorja. Ponudnik mora v ponudbi sam predvideti vključitev predmetne avtomatike objekta za pripravo pitne vode.



Andrej Maffi
župan