

OBČINA
KANAL OB SOČI

TRG SVOBODE 23 5213 KANAL TEL. ++386 5 3981200 FAX. ++386 5 3981223 E - POŠTA: obcina.kanal@obcina-kanal.si

Datum: 14.04.2016

Številka: 430-0004/2016 - 25

JN1853/2016: Priprava pitne vode Deskle

Vprašanje št. 6 prejeto dne 08.04.2016:

V točki 1.12 sta jasno navedena tipa filtra in redukcijskega ventila.

1. Ali je dovoljeno ponuditi tudi filter in redukcijski ventil/tlačni regulator drugega proizvajalca?
2. Ali je dovoljeno izpustiti redukcijski ventil/tlačni regulator, če je ta del UF naprave?

Odgovor na vprašanje št. 6

1. Ponudnik naj podrobno prebere vsebino postavke 1.12. V popisu del so predvideni elementi ali naprave, ki jih mora ponuditi ponudnik. Prav tako pa je navedeno, da lahko ponudi enakovredne z enakovrednimi tehničnimi lastnostmi!
2. Redukcijski ventil/tlačni regulator mora opraviti svojo funkcijo na cevovoda pri vstopu v objekt.

Vprašanje št. 7 prejeto dne 08.04.2016:

Kje in kdaj je možno videti kompletno izvedbeno dokumentacijo?

Odgovor na vprašanje št. 7

Kompletno izvedbeno dokumentacijo bo izbrani ponudnik prejel kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

Vprašanje št. 8 prejeto dne 08.04.2016:


1. V točki 3.19 so z merami in tehničnim opisom natanko opredeljeni ultrafiltracijski moduli enega proizvajalca, ki so sicer zelo dobri. Ali je dovoljeno uporabiti module drugega proizvajalca, ki so tudi ustrezne kakovosti za uporabo v pitni vodi. Na razpolago so tudi certifikati neodvisnih laboratorije iz Evrope in kar nekaj delujočih naprav v katerih so vgrajeni ti moduli in so jih postavili različni izdelovalci naprav.
2. Ali obstaja podatek o dejanski željeni kapaciteti filtracije oz. ali je zaželeno, da UF naprava prilagaja kapaciteto nivoju v vodohramu oz. kapaciteti vira? Če UF naprava prilagaja pretok dejanski potrebi po vodi oz. kapaciteti vira je smiselno, da prilagaja tudi intervale čiščenja - ali je ta sposobnost naprave, ki povečuje izkoristek in zmanjšuje porabo kemikalij, zaželeno?
3. V razpisni dokumentaciji nismo zasledili zahtev po tehničnem opisu same UF naprave. Ali ta ni potreben?

Odgovor na vprašanje št. 8

1. Ponudnik lahko v svoji ponudbi upošteva enakovreden sistem ali sistem z karakteristikami, ki so po tehničnih podatkih boljše kot je opisan v razpisni dokumentaciji. Ponudnik se v svoji ponudbi zavezuje, da je ponudil enakovredno ali boljše opremo.
2. Naročnik je na vprašanje že odgovoril. Sistem mora biti popolnoma avtomatiziran.
3. Tehnični opis naprave ali enakovredne naprave je opisan v sklopu strojnega dela razpisne dokumentacije.

Vprašanje št. 9 prejeto dne 08.04.2016:

V obrazcih 10 je tudi alineja: številka pogodbe in vrednost. Vrednost je poslovna skrivnost in je ne smemo navesti. Ali bo obrazec kljub temu veljaven?



OBČINA
KANAL OB SOČI

TRG SVOBODE 23 5213 KANAL TEL.++386 5 3981200 FAX. ++386 5 3981223 E - POŠTA: obcina.kanal@obcina-kanal.si

Odgovor na vprašanje št. 9

V točki 4.2 Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe razpisne dokumentacije je naročnik navedel: Naročnik mora zagotoviti varovanje podatkov, ki so glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske javne družbe, štejejo za osebne ali tajne podatke ali poslovno skrivnost. Celotna dokumentacija o oddanem javnem naročilu je po datumu oddaje naročila javna, če ne vsebuje poslovnih skrivnosti ali tajnih podatkov. Pred tem datumom določbe zakona, ki urejajo dostop do informacij javnega značaja, ne veljajo. Ponudnik naj obrazce in izjave, za katere meni, da sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost, označi s klavzulo »zaupno ali poslovna skrivnost« in parafo osebe, ki je podpisnik ponudbe.

Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost. Dokumenti, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne ali poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek.

Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. Naročnik bo obravnaval kot zaupne ali poslovno skrivnost tiste podatke v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo označene s klavzulo »zaupno ali poslovna skrivnost« in ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je navedeno, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi sodijo pod zaupne podatke, poslovno skrivnost ali varstvo osebnih podatkov.

Ponudniki morajo pri določanju poslovne skrivnosti upoštevati določbo ZJN-2 v drugem odstavku 22. člena, ki določa, da »so javni podatki količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednosti posamezne postavke in skupna vrednost ponudbe, v primeru ekonomsko najugodnejša ponudba pa tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih merik«.

V primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo pogojem določenim v 22. členu ZJN-2, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna skrivnost umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »preklic«, vpiše datum in se podpiše ali naročniku posreduje pisno izjavo, da umika oznako zaupnosti, podpisano s strani zakonitega zastopnika ponudnika. Naročnik si pridržuje pravico sam umakniti oznako zaupnosti iz dokumentov ali podatkov, ki v skladu z zakonom sodijo pod javne podatke.

Naročnik je pri Pogoju 14 in 15 določil:

Naročnik bo upošteval samo pozitivna referenčna potrdila, ki bodo ponudbi priložena na predpisanem Obrazcu št. 10.1 in 10.2 – Referenčno potrdilo, ki bodo v celoti izpolnjena, vključno s kratkim opisom izvedenih del. Referenčno potrdilo mora biti izpolnjeno, datirano, žigosano in podpisano s strani naročnika referenčnega dela.


V točki 3 Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe je navedeno:

V primeru, da bi naročnik po pregledu ponudb ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, bo dopustil dopolnitev take ponudbe, s tem, da bo ponudnika pozval na dopolnitev. Če pozvani ponudnik v postavljenem roku ne bo dopolnil ponudbe, bo naročnik takega ponudnika izločil.

Dopolnitev formalno nepopolne ponudbe je možna pod pogoji in na način, ki jih določa ZJN-2 v 78. členu in kot je to pojasnjeno v navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe.

Vprašanje št. 10 prejeto dne 08.04.2016:

Prosimo za obrazce v odprti (npr. .doc ali .opd) obliki.



OBČINA
KANAL OB SOČI

TRG SVOBODE 23 5213 KANAL TEL. ++386 5 3981200 FAX. ++386 5 3981223 E - POŠTA: obcina.kanal@obcina-kanal.si

Odgovor na vprašanje št. 10

Naročnik je v točki 8. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe v razpisni dokumentaciji določil: V kolikor bi želeli ponudniki razpisno dokumentacijo (tekstovni del v Word-u, predračun v Excel-u) prejeti po elektronski pošti, naročnik določa, da to lahko sporočijo na elektronski naslov: kristina.marinic@obcina-kanal.si, pri čemer se ponudniku ni potrebno prijaviti ali kakorkoli drugače registrirati oziroma razkriti svoje identitete.

Vprašanje št. 11

Spoštovani, naročnik v razpisni dokumentaciji in Obrazcu št. 10.2 zahteva kot referenčni pogoj izgradnjo objekta za pripravo pitne vode po postopku ultrafiltracije ustrezne kapacitete. Ali se kot ustrezna referenca šteje tudi izgradnja objekta za pripravo vode po postopku ultrafiltracije ustrezne kapacitete, pri čemer je zahtevana kvaliteta pripravljene vode v skladu z zahtevami predpisov bazenske vode oz. vode za človeško uporabo, saj je izvedba in oprema za pripravo le-te popolnoma identična kot je za pripravo pitne vode? Lep pozdrav.

Odgovor na vprašanje št. 11

Naročnik pogoja 15 ne spreminja.

Vprašanje št. 12

Spoštovani!

Prosim objavite delovno točko za pozicijo iz popisa

7.3 Hidropak, enofazni, 500 w, 20 l, pretok 2700 l/h kos 1,00

(obratovalna tlačna višina in pretok)

Hvala in lep pozdravljeni!

Odgovor na vprašanje št. 12

Tlak nastavljen med 1,5-3,5 bar, Pretok 2700l/h.

Andrej Maffi
župan

