



OBČINA
KANAL OB SOČI

TRG SVOBODE 23 5213 KANAL TEL.++386 5 3981200 FAX. ++386 5 3981223 E - POŠTA: obcina.kanal@obcina-kanal.si

Datum: 20.04.2016

Številka: 430-0004/2016 – 30

JN1853/2016: Priprava pitne vode Deskle

Vprašanje št. 16 prejeto dne 19.04.2016:

Ali je predvideno poskusno obratovanje in v kakšnem obsegu (trajanje)?

Odgovor na vprašanje št. 16

Poskusno obratovanje ni predvideno. Izvajalec mora pred tehničnim pregledom izvesti test delovanja ultrafiltracije z neodvisno inštitucijo ter pridobiti pozitivno izdano poročilo.

Andrej Maffi
župan

