



OBČINA
KANAL OB SOČI

TRG SVOBODE 23 5213 KANAL TEL.++386 5 3981200 FAX. ++386 5 3981223 E - POŠTA: obcina.kanal@obcina-kanal.si

Številka: 430-0002/2015 – 11
Datum: 21.04.2015

Vprašanje ponudnika št. 4

Datum objave: 21.4.2015, 14:29

PONUĐNIKOVO VPRAŠANJE:

Vodovod

3.Gradbena dela

6. Dobava in polaganje sloja bitumgramoznega drobljenca BD (0/22) deb. 6cm, na že uvaljan spodnji sloj, ter dobava in polaganje asfaltbetona AB (0/8) na pripravljeno podlago, uvaljanje debeline 3 cm, komplet s premazom spojev na stikih med starim in novim asfaltom. 205,00 m2

7. Dobava in polaganje BB (0/11) deb. 4cm, na že pripravljeno podlago, uvaljanje debeline 4 cm, komplet s premazom spojev na stikih med starim in novim asfaltom. 205,00 m2

Pri postavki 6. me zanima, če je napaka pri asfaltu. Upoštevali naj bi BD (0/22) deb. 6,0 cm ter AB (0/8) deb. 3,0 cm. V postavki 7. pa asfalt BB (0/11) deb. 4,0 cm. Količine pa se ponovijo (to pomeni, da imamo dva obrabno zaporna sloja asfalta).

To se ponovi tudi pri kanalizaciji za kom. odpadno vodo Avče in meteorni kanalizaciji Avče.

Prosim za odgovor.

Odgovor št. 4

Pojavila se je napaka in sicer pri postavki 6, odpade AB (0/8) na pripravljeno podlago, uvaljanje debeline 3 cm.

Župan
Andrej Maffi