

OBČINA
KANAL OB SOČI

TRG SVOBODE 23 5213 KANAL TEL. ++386 5 3981200 FAX. ++386 5 3981223 E - POŠTA: obcina.kanal@obcina-kanal.si

Številka: 430-0008/2015 – 16

Datum: 11.06.2015

Vprašanje ponudnika št. 4

Oddano: 11.6.2015, 10:30

Prosim, določite tip in specifikacijo SCADA.

Hvala


Odgovor št. 4

Scada je: Sielco sistemi WinLogPro W-E/S: up to 64 sampled tags, [info na povezavi](#)
<http://www.sielcosistemi.com/>

protocol: modbus RTU (TCP) port 502

Spisek signalov za prikaz na SCADI je v prilogi. Poleg tega je potrebno zagotoviti generacijo spiska dogodkov in alarmov.

Župan
Andrej Maffi



OBČINA
KANAL OB SOČI

TRG SVOBODE 23 5213 KANAL TEL. ++386 5 3981200 FAX. ++386 5 3981223 E - POŠTA: obcina.kanal@obcina-kanal.si

Sielco sistemi WinLogPro **W-E/S**: up to 64 sampled tags


<http://www.sielcosistemi.com/>

Konfiguracija:

protocol: modbus RTU (TCP) port 502

Spisek signalov

zap. št.	Opis signala	vrsta signala
1	daljinski vklop UV denzinfekcije	DO
2	vklop/izklop dozatorja klora	DO
3	proženje delovaja filtra	DO
4	proženje delovanja filtra	DO
5	proženje delovanja filtra	DO
6	vlom	DI
7	izpad napetosti	DI
8	napaka baterija	DI
9	prenapetostna zaščita	DI
10	pranje - FILTER 1	DI
11	pranje - FILTER 2	DI
12	pranje - FILTER 3	DI
13	prazna posoda klora 1.stopnja alarma	DI
14	prazna posoda klora 2.stopnja alarma	DI
15	pulzni merilec - dozator klora	DI
16	prazna posoda koagulanta 1.stopnja alarma	DI
17	prazna posoda koagulanta 2.stopnja alarma	DI
18	pulzni merilec - dozator koagulanta	DI
19	UV dezinfektor - delovanje	DI
20	UV dezinfektor - intenziteta sevanja	DI
21	impulzni števec na dovodu	DI
22	koncentracija klora v vodi	AI
23	UV dezinfektor - napaka	AI



OBČINA
KANAL OB SOČI

TRG SVOBODE 23 5213 KANAL TEL. ++386 5 3981200 FAX. ++386 5 3981223 E - POŠTA: obcina.kanal@obcina-kanal.si