



OBČINA
KANAL OB SOČI

TRG SVOBODE 23 5213 KANAL TEL.++386 5 3981200 FAX. ++386 5 3981223 E - POŠTA: obcina.kanal@obcina-kanal.si

Številka: 430-0002/2015 – 12
Datum: 22.04.2015

Vprašanje ponudnika št. 5

Oddano: 22.4.2015, 12:25

Vodovod
Preddela
post. 7.

Rušenje in ponovna izgradnja obstoječega kamnitega zidu širine do 0,8m; višine do 2m; dolžina cca. 23m, zaradi gradnje vodovoda in kanalizacije z nakladanjem in odvozom ruševin na krajevno deponijo oddaljeno do 10 km, zasipom temelja in zaledja zidu s izkopanim materialom cca 25m³, dvostranskim vezanim opažem cca 45m², armaturo cca.850 kg.
m³ 8,0

Če je zid dolžine 23,0m, šir. 0,8m in višine 2,0m, kako je lahko količina 8,0m³?
To je samo zidanje s kamnom ali je tudi z ene strani beton?
Prosim za detajl zidu.

Hvala.

Odgovor št. 5

V opisu postavke je napaka pri dolžini, rekonstruira se 2+3 m zidu, se pravi 5m. Zid se z ene strani obbetonira, armature je cca.: 85kg.

Župan
Andrej Maffi