



OBČINA  
KANAL OB SOČI

TRG SVOBODE 23 5213 KANAL TEL. ++386 5 3981200 FAX. ++386 5 3981223 E - POŠTA: [obcina.kanal@obcina-kanal.si](mailto:obcina.kanal@obcina-kanal.si)

Številka: 430-0007/2016 - 8

Datum: 04.10.2016

### JN005696/2016-B01: FILTRACIJA VODE AVČE

#### Vprašanje št. 1 prejeto dne 03.10.2016:

Spoštovani,

prosim za objavo analize surove vode (kemične in mikrobiološke), da lahko ponudnik ponudi ustrežno tehnološko opremo ultrafiltracije. V tehničnem poročilu ni definiranih vstopnih parametrov denzioniranega postrojenja ultrafiltracije (z izjemo pretoka  $Q = 50 \text{ m}^3/\text{h}$ ), zato bi prosili, da jih naročnik definira.

Hvala in lep pozdrav.

#### Odgovor na vprašanje št. 1

Naročnik razpolaga z rezultati meritev, vendar le-te ne bodo objavljene. V kolikor bi ponudnik želel meritve prejeti po elektronski pošti, naročnik določa, da to lahko sporočijo na elektronski naslov: [kristina.marinic@obcina-kanal.si](mailto:kristina.marinic@obcina-kanal.si), pri čemer se ponudniku ni potrebno prijaviti ali kakorkoli drugače registrirati oziroma razkriti svoje identitete.

Projektne podatke vstopne vode, ki so bili uporabljeni pri izračunu tehnološkega procesa UF:

- temperatura: min  $8^\circ\text{C}$ , obrat.  $16^\circ\text{C}$ ,
- motnost:  $< 30 \text{ NTU}$ ,
- TOC:  $< 5 \text{ ppm}$ ,
- TSS:  $< 50 \text{ ppm}$ .

#### Vprašanje št. 2 prejeto dne 03.10.2016:

Spoštovani,

skladno s tehničnimi podatki podanimi v dokumentu 02-POPIS DEL-Filtracija Avče-Strojne inst za Vodohran v poziciji 4.34. prosim definirajte material nadzemnega vodohrana v armaturni celici. Hvala in lep pozdrav.

#### Odgovor na vprašanje št. 2

Material mora biti tak, da bo vodohran z armaturno celico kot celota ustrezal popisanim zahtevam oziroma specifikacijam. Pri projektiranju smo upoštevali podatke oz. ponudbo podjetja Regeneracija d.o.o Lesce.

Andrej Maffi  
župan

