



OBČINA
KANAL OB SOČI

TRG SVOBODE 23 5213 KANAL TEL. ++386 5 3981200 FAX. ++386 5 3981223 E - POŠTA: obcina.kanal@obcina-kanal.si

Številka: 430-0006/2017 - 9

Datum: 24.02.2017

JN001167/2017-W01: VODOVOD CVETREŽ – VIŠJI DOL

Vprašanje št. 1 prejeto dne 23.02.2017 ob 15:03

Naročnika vljudno pozivamo, da objavi dokumentacijo iz katere bi bilako razvidna kategorija zemljine, da lahko ponudnik poda realno ceno za vsako traso ceste, kanalizacijo, cevovode, ipd.

Odgovor na vprašanje št. 1

V predračunu je točno specificiran procent in kategorija, ki je prepisana iz geološkega poročila.

- 3. kategorija 30%
- 4. kategorija 10%
- 5. kategorija 60%

Vprašanje št. 2 prejeto dne 23.02.2017 ob 15:06

Zanima nas ali bo s strani naročnika organiziran ogled za potencialne ponudnike projekta in kdaj bo možno opraviti ta ogled?

Odgovor na vprašanje št. 2

Naročnik ne bo organiziral ogleda.

Vprašanje št. 3 prejeto dne 24.02.2017 ob 10:12

Pozdravljeni,

V popisih za vodovodni material je pri fazonskih kosih na obojko zahtevan razstavljen expres spoj. Zanima me, ali je to res potrebno, glede na to, da so vodovodne cevi spajane z navadnim standardnim spojem. Predlagam, da se dovoli vgradna fazonskih kosov s standardnim spojem.

Odgovor na vprašanje št. 3

Uporbljeni so fazonski kosi, ki imajo spajanje na kozarec oz. z obojko kar je standardni spoj. Na te se vežejo fazonski kosi s standardnim spojem kot so MMK in MMA. Ostali so na vrtljivo prirobnico. Kateri kosi se uporabijo so specificirani v popisu.

Res je v spremnem besedilu specificiran le spoj s prirobnico, je pa v samem popisu predvidena uporaba tudi fazonskih kosov z obojko.

Andrej Maffi
župan

