



OBČINA  
KANAL OB SOČI

TRG SVOBODE 23 5213 KANAL TEL. ++386 5 3981200 FAX. ++386 5 3981223 E - POŠTA: [obcina.kanal@obcina-kanal.si](mailto:obcina.kanal@obcina-kanal.si)

Številka: 430-0006/2017 - 11

Datum: 03.03.2017

#### JN001167/2017-W01: VODOVOD CVETREŽ – VIŠJI DOL

##### Vprašanje št. 4 prejeto dne 23.02.2017 ob 15:03

Imate mogoče podatek koliko vodovodnih hišnih priključkov bo šlo v obnovo. Iz popisa to ni razvidno, saj je nekje potrebno podati ceno po metru (30m), nekje pa po komadih (5kom). Ta podatek je ključen, če želimo pripraviti korektno ponudbo. Prav tako ni točno specificirano kaj vse pride v poštev pri obnovi hišnega priključka, je vključen tudi nov vodomer, nosilec vodomera in krogelni ventili? Hvala za odgovor.

##### Odgovor na vprašanje št. 4

Postavke za hišni priključek so vključene, čeprav se mogoče lahko zgodi, da ne bo potreben niti eden. V tej fazi je vodovod predviden na odseku, kjer ni nobene hiše neposredno ob trasi vodovoda. Se pa lahko zgodi, da bodo lastniki parcel želeli priključek na parceli, zato tudi v tehničnem poročilu piše, da se točno število in posledično metri določijo med gradnjo samo, lokacijo pa potrdi upravljalec vodovoda. Končna vrednost »hišnega priključka« bo torej določena med izvedbo, na osnovi dejansko izvedenih količin in cen na enoto, ki jih bo ponudnik navedel v ponudbi. Pri postavitvi hišnega priključka je potrebno upoštevati vse kose – vodomer, nosilec, ventile ...

Andrej Maffi  
župan

