

Kategorija pravilnika:

Parameter	EM	Položaj	Vseh	Neskladnih	Odstotek skladnih	Najslabši rezultat	Mediana vseh	Mediana neskladnih	Vzrok	Vrsta ukrepa	Trajanje ukrepa	Preskušan po ukrepu	Stanje
Kalij	mg/L	Mesto uporabe	1	0	100.0%	0.43	0.43						Končan

Kategorija pravilnika: **Nedoločeno**

Parameter	EM	Položaj	Vseh	Neskladnih	Odstotek skladnih	Najslabši rezultat	Mediana vseh	Mediana neskladnih	Vzrok	Vrsta ukrepa	Trajanje ukrepa	Preskušan po ukrepu	Stanje
Kalcij	mg/L	Mesto uporabe	1	0	100.0%	54	54						Končan

Kategorija pravilnika: **Indikatorski**

Parameter	EM	Položaj	Vseh	Neskladnih	Odstotek skladnih	Najslabši rezultat	Mediana vseh	Mediana neskladnih	Vzrok	Vrsta ukrepa	Trajanje ukrepa	Preskušan po ukrepu	Stanje
Aluminij	µg/L	Mesto uporabe	1	0	100.0%	55	55						Končan
Amonij	mg/L	Mesto uporabe	1	0	100.0%	0.01	0.01						Končan
Barva	/m	Mesto uporabe	3	0	100.0%	0.1	0.1						Končan
Clostridium perfringens (vključno s sporami)	/100mL	Mesto uporabe	1	0	100.0%	0	0						Končan
Električna prevodnost pri 20 °C	µS/cm	Mesto uporabe	3	0	100.0%	286	265						Končan
Klorid	mg/L	Mesto uporabe	1	0	100.0%	2.6	2.6						Končan
Koliformne bakterije	/100mL	Mesto uporabe	3	1	66.7%	1	0	1					Končan
Mangan	µg/L	Mesto uporabe	1	0	100.0%	0.59	0.59						Končan
Motnost	NTU	Mesto uporabe	3	0	100.0%	3.5	2.7						Končan
Natrij	mg/L	Mesto uporabe	1	0	100.0%	2.6	2.6						Končan
Oksidativnost	mg/L	Mesto uporabe	1	0	100.0%	0.25	0.25						Končan
Okus		Mesto uporabe	3	0	100.0%								Končan
Preostali prosti klor	mg/L	Mesto uporabe	3	0	100.0%	0.3	0.3						Končan
Sulfat	mg/L	Mesto uporabe	1	0	100.0%	2.7	2.7						Končan
Temperatura vode pri merjenju el. prevodnosti	°C	Mesto uporabe	3	0	100.0%	21.2	16.5						Končan
Vonj		Mesto uporabe	3	0	100.0%								Končan
pH vrednost		Mesto uporabe	3	0	100.0%	7.9	7.9						Končan
Število kolonij pri 22°C	/mL	Mesto uporabe	3	0	100.0%	150	0						Končan
Število kolonij pri 36°C	/mL	Mesto uporabe	3	0	100.0%	99	0						Končan
Železo	µg/L	Mesto uporabe	1	0	100.0%	20	20						Končan

Kategorija pravilnika: **Mikrobiološki**

Parameter	EM	Položaj	Vseh	Neskladnih	Odstotek skladnih	Najslabši rezultat	Mediana vseh	Mediana neskladnih	Vzrok	Vrsta ukrepa	Trajanje ukrepa	Preskušan po ukrepu	Stanje
Enterokoki	/100mL	Mesto uporabe	3	0	100.0%	0	0						Končan
Escherichia coli (E. coli)	/100mL	Mesto uporabe	3	0	100.0%	0	0						Končan

Kategorija pravilnika: **Kemijski**

Parameter	EM	Položaj	Vseh	Neskladnih	Odstotek skladnih	Najslabši rezultat	Mediana vseh	Mediana neskladnih	Vzrok	Vrsta ukrepa	Trajanje ukrepa	Preskušan po ukrepu	Stanje
Magnezij	mg/L	Mesto uporabe	1	0	100.0%	1.5	1.5						Končan

