

Kategorija pravilnika: **Indikatorski**

Parameter	EM	Položaj	Vseh	Neskladnih	Odstotek skladnih	Najslabši rezultat	Mediana vseh	Mediana neskladnih	Vzrok	Vrsta ukrepa	Trajanje ukrepa	Preskušan po ukrepu	Stanje
Barva	/m	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.1	0.1						Končan
Clostridium perfringens (vkjučno s sporami)	/100mL	Mesto uporabe	1	1	0.0%	3	3	3					Končan
Električna prevodnost pri 20 °C	µS/cm	Mesto uporabe	2	0	100.0%	371	353						Končan
Koliformne bakterije	/100mL	Mesto uporabe	2	2	0.0%	80	66	66					Končan
Motnost	NTU	Mesto uporabe	2	1	50.0%	5.1	3.3	5.1					Končan
Okus		Mesto uporabe	2	0	100.0%								Končan
Preostali prosti klor	mg/L	Mesto uporabe	2	0	100.0%	0.025	0.025						Končan
Temperatura vode pri merjenju el. prevodnosti	°C	Mesto uporabe	2	0	100.0%	12.1	11.4						Končan
Vonj		Mesto uporabe	2	0	100.0%								Končan
pH vrednost		Mesto uporabe	2	0	100.0%	7.7	7.85						Končan
Število kolonij pri 22°C	/mL	Mesto uporabe	2	0	100.0%	300	200						Končan
Število kolonij pri 36°C	/mL	Mesto uporabe	2	0	100.0%	82	51						Končan

Kategorija pravilnika: **Mikrobiološki**

Parameter	EM	Položaj	Vseh	Neskladnih	Odstotek skladnih	Najslabši rezultat	Mediana vseh	Mediana neskladnih	Vzrok	Vrsta ukrepa	Trajanje ukrepa	Preskušan po ukrepu	Stanje
Enterokoki	/100mL	Mesto uporabe	2	1	50.0%	12	6	12					Končan
Escherichia coli (E. coli)	/100mL	Mesto uporabe	2	2	0.0%	77	39.5	39.5					Končan

