



OBČINA
KANAL OB SOČI

TRG SVOBODE 23 5213 KANAL TEL. ++386 5 3981200 FAX. ++386 5 3981223 E - POŠTA: obcina.kanal@obcina-kanal.si

Številka: 430-0007/2016 - 12
Datum: 20.10.2016

JN005696/2016-B01: FILTRACIJA VODE AVČE

Vprašanje št. 5 prejeto dne 20.10.2016:

Spoštovani,

ali je dovolj eno puhalo za obratovanje novega postrojenja Filtracije AVČE predvidenega v PZI dokumentaciji?

Prosimo za odgovor.

Odgovor na vprašanje št. 5

V skladu s ponujeno tehnološko rešitvijo in obrazložitvijo ponudnika se lahko vgradi eno puhalo, če le to ne bo poslabšalo zanesljivosti delovanja sistema.

Andrej Maffi
župan

